

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г.Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах

Юридический адрес: 141014, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. СЕМАШКО, Д. 2, тел.: +74955861211

e-mail: centr@cgemmo.ru

ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629

Адреса мест осуществления деятельности: 143530, Московская обл, Истра г, Дедовск г, Ударная ул, дом 3А, тел.:

+74983190320, e-mail: istra@cgemmo.ru; 143402, Московская область, г Красногорск, ул Пионерская, д. 6, тел.:

+74983190320, e-mail: istra@cgemmo.ru; 143530, Московская обл, Истра г, Дедовск г, Больничная ул, дом 4, тел.:

+74983190320, e-mail: istra@cgemmo.ru; 143402, Московская обл, Красногорск г, Пионерская ул, дом 8, тел.:

+74983190320, e-mail: istra@cgemmo.ru; 143600, Московская область, г.о. Волоколамский, г Волоколамск, ул Парковая, д. 12, тел.: +74983190320, e-mail: istra@cgemmo.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ Приказ №

041-07 от 29.01.2026



В.С. Колеченко

25.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 50-50-40/03040-26.В от 25.02.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК" (ИНН 5004028486 ОГРН 1175024015451)

2. Юридический адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛОКОЛАМСКИЙ, Г ВОЛОКОЛАМСК, ПЕР ПОКРОВСКИЙ, ДВЛД. 4

Фактический адрес: Московская обл, г.о. Волоколамский, г Волоколамск, пер Покровский, 4

3. Наименование образца испытаний, описание: Вода бутилированная, упаковка: -;  
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ООО "ИСТОК"

Юридический адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛОКОЛАМСКИЙ, Г ВОЛОКОЛАМСК, ПЕР ПОКРОВСКИЙ, ДВЛД. 4

Фактический адрес: Московская обл, м.о. Волоколамский, г Волоколамск, пер Покровский, 4 цех розлива

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Московская обл, м.о. Волоколамский, г Волоколамск, пер Покровский, 4, цех розлива

6. Информация об отборе:

Дата отбора: 18.02.2026

Ф.И.О., должность: Салтыков С. П. ген. директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.02.2026 14:30

Информация о плане и методе отбора: -

Протокол испытаний № 50-50-40/03040-26.В от 25.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №182 от 17 февраля 2026 г.

8. Дополнительные сведения:

Договор № 67-042/2026 от 17.02.2026 г.

Маркировочный номер пробы 546. Акт отбора №200 от 18 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года); СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества

10. Код образца (пробы): 50-50-40/03040-2.1-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2);

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

12. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип        | Заводской номер |
|-------|--------------------------|-----------------|
| 1     | Спектрофотометр, КФК-ЗКМ | ЗКМ09102        |

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 143600, Московская область, г.о. Волоколамский, г Волоколамск, ул Парковая, д. 12

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Волоколамск

Образец поступил 18.02.2026 14:40

дата начала испытаний 18.02.2026 14:50, дата окончания испытаний 24.02.2026 13:19

| № п/п | Определяемые показатели   | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Железо (Fe) (общее)       | мг/дм <sup>3</sup> | 0,10±0,03                                  | Не более 0,3                | ГОСТ 4011-72 (п.2)        |
| 2     | Мутность ( по формазину ) | ЕМФ                | Менее 1                                    | Не более 1                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)   |

Место осуществления деятельности: 143600, Московская область, г.о. Волоколамский, г Волоколамск, ул Парковая, д. 12

Лаборатория микробиологических исследований Волоколамск

Образец поступил 18.02.2026 14:40

дата начала испытаний 18.02.2026 14:50, дата окончания испытаний 24.02.2026 12:48

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Споры сульфитредуцирующих клостридий  | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 12.4   |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 (п.8.3)   |

Ответственный за оформление протокола:

Н.В. Моралова, химик-эксперт медицинской организации отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Конец протокола испытаний № 50-50-40/03040-26.В от 25.02.2026