

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г.Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области в городе Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах

Юридический адрес: 141014, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. СЕМАШКО, Д. 2, тел.: +74955861211

e-mail: centr@cgemo.ru

ОГРН 1055005109147 ИНН 5029081629

Адреса мест осуществления деятельности: 143530, Московская обл, Истра г, Дедовск г, Ударная ул, дом 3А, тел.:

+74983190320, e-mail: istra@cgemo.ru; 143402, Московская область, г Красногорск, ул Пионерская, д. 6, тел.:

+74983190320, e-mail: istra@cgemo.ru; 143530, Московская обл, Истра г, Дедовск г, Больничная ул, дом 4, тел.:

+74983190320, e-mail: istra@cgemo.ru; 143402, Московская обл, Красногорск г, Пионерская ул, дом 8, тел.:

+74983190320, e-mail: istra@cgemo.ru; 143600, Московская область, г.о. Волоколамский, г Волоколамск, ул Парковая, д. 12, тел.: +74983190320, e-mail: istra@cgemo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510684

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ Приказ №
041-07 от 29.01.2026



В.С. Колеченко

25.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 50-50-40/03040-26 от 25.02.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК" (ИНН 5004028486 ОГРН 1175024015451)

2. Юридический адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛОКОЛАМСКИЙ, Г ВОЛОКОЛАМСК, ПЕР ПОКРОВСКИЙ, ДВЛД. 4

Фактический адрес: Московская обл, г.о. Волоколамский, г Волоколамск, пер Покровский, 4

3. Наименование образца испытаний, описание: Вода бутилированная

4. Изготовитель: ООО "ИСТОК"

Юридический адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛОКОЛАМСКИЙ, Г ВОЛОКОЛАМСК, ПЕР ПОКРОВСКИЙ, ДВЛД. 4

Фактический адрес: Московская обл, м.о. Волоколамский, г Волоколамск, пер Покровский, 4 цех розлива

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Московская обл, м.о. Волоколамский, г Волоколамск, пер Покровский, 4, цех розлива

6. Информация об отборе:

Дата отбора: 18.02.2026

Ф.И.О., должность: Салтыков С. П. ген. директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.02.2026 14:30

Информация о плане и методе отбора: -

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №182 от 17 февраля 2026 г.

Протокол испытаний № 50-50-40/03040-26 от 25.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Дополнительные сведения:

Договор № 67-042/2026 от 17.02.2026 г.

Маркировочный номер пробы 546. Акт отбора №200 от 18 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года); СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества

10. Код образца (пробы): 50-50-40/03040-2.1-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества" (с Изменением N 1)

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 143600, Московская область, г.о. Волоколамский, г Волоколамск, ул Парковая, д.

12

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Волоколамск

Образец поступил 18.02.2026 14:40

дата начала испытаний 18.02.2026 14:50, дата окончания испытаний 24.02.2026 13:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	балл	0	Не более 0	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Жесткость общая	°Ж	0,50±0,08	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 (п.4)
4	Цветность	градус	Менее 5	Не более 5	ГОСТ 31868-2012 (п.5)

Место осуществления деятельности: 143600, Московская область, г.о. Волоколамский, г Волоколамск, ул Парковая, д.

12

Лаборатория микробиологических исследований Волоколамск

Образец поступил 18.02.2026 14:40

дата начала испытаний 18.02.2026 14:50, дата окончания испытаний 24.02.2026 12:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Pseudomonas aeruginosa	КОЕ/250 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 2.1.4.1184-03
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 2.1.4.1184-03
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	КОЕ/мл	4,90*10 ¹	Не более 100	МУ 2.1.4.1184-03
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 2.1.4.1184-03 (прил.8)
5	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/мл	0	Не более 20	МУ 2.1.4.1184-03 приложение 7

Ответственный за оформление протокола:

Н.В. Моралова, химик-эксперт медицинской организации отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Конец протокола испытаний № 50-50-40/03040-26 от 25.02.2026

Протокол испытаний № 50-50-40/03040-26 от 25.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)